

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит.стр.1, комната 17

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ТМТ 06-04**  
Топливо Мазутное Технологическое вид 2

Нормативный документ	СТО 66837716-006-2017
Дата отбора пробы	21 июня 2018 г.
Дата испытания	21 июня 2018 г.

Дата отбора пробы: 21.06.2018, Место отбора пробы: РВС 5,3  
Производитель: ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 66837716-006-2017	Результат испытания
1	Вязкость при 50 °С кинематическая, не более, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	200	135,0918
2	Массовая доля механических примесей, не более, %	ГОСТ 6370	1,0	0,0394
3	Массовая доля воды, не более, %	ГОСТ 2477	1,0	0,03
4	Массовая доля серы, не более	ГОСТ Р 51947		
	Вид 1, %		1,0	
	Вид 2, %		2,0	1,6890
	Вид 3, %		3,0	
	Вид 4, %		3,5	
5	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже, °С	ГОСТ 4333	90	135
6	Температура застывания, не выше, °С	ГОСТ 20287	42	20
7	Плотность при 20 °С, не менее, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	930	941,1

Место проведения испытаний	Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"
Сертификаты и декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-РУ.СП28.В.13648 от 31.01.2018.
Заключение лаборатории	Присадки отсутствуют

Дата проведения испытаний 21.06.2018

Паспорт выдал Гришкина Е.Н.



*Handwritten signature*

